Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku z dnia 18.11.2026r. o badaniach prób wody w miejscowości Sumina (Sumina PKP)

Szanowni Państwo,
Prosimy o zapoznanie się z poniższym komunikatem.
Zapewniamy wodę dla mieszkańców, którą można odebrać w dniu dzisiejszym tj. 19.11.2026r. w godzinach 11-12, 13-15, 17-20 przy ulicy Dworcowej 30 w Suminie PKP na parkingu obok siedziby Urzędu Gminy Lyski.
W dniu 20.11.2026r. codziennie w godzinach od 7-10 , 12-15 , 17-20.


Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Rybniku

ONS-HK.903.199.2026
Rybnik, 18-11-2026 r.

KOMUNIKAT NR 12

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku informuje, że w badaniach jednej pobranej próbki wody z kontroli wewnętrznej PKP S.A., Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach, ul. Damrota 8, 40-022 Katowice ze strefy zaopatrzenia w wodę pochodzącej z ujęcia głębinowego w Suminie, dostarczającej 68,0 m^3/d wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zaopatrującego budynek wielorodzinny, ul. Dworcowa 26A w Suminie (ok. 100 mieszkańców), której dostawcą i dystrybutorem jest PKP S.A., Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach na podstawie częściowego raportu z badań nr 297/11/26/Kce/1/K z dnia 18.11.2026 r. z laboratorium GPW S.A., stwierdzono w ww. próbce wody obecność:
- bakterii grupy coli wynik: 12,1±[5,2-28] jtk/100 ml (wartość parametryczna 0 jtk/100 ml),
w związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku stwierdza:

brak przydatności wody do spożycia
woda nie nadaje się do spożycia i
do celów sanitarno-higienicznych



Uwaga:
Woda może być używana wyłącznie do spłukiwania toalet.
Bakterie z grupy coli (tzw. bakterie wskaźnikowe):

- To szeroka grupa bakterii naturalnie występujących w środowisku – w glebie, wodzie, roślinach.
- Nie wszystkie są groźne dla zdrowia.
- Ich obecność w wodzie nie oznacza automatycznie zagrożenia zdrowotnego, ale sygnalizuje, że mogło dojść do pogorszenia jakości mikrobiologicznej wody (np. poprzez przedostanie się zanieczyszczeń środowiskowych).

CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rybniku
ul. kpt. Leopolda Janiego 1 | 44-200 Rybnik
+48 32 4224009
adres e-mail: psse.rybnik@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-48396-14210-FUEGF-15

Trwają działania mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748), w związku z tym z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Wójt gminy Lyski wraz zarządcą wodociągu PKP S.A., Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach, ul. Damrota 8, 40-022 Katowice zapewni zastępcze źródło zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia o odpowiedniej jakości.

Niniejszy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Rybniku
ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Sekcji Higieny Pracy
i Nadzoru nad Chemikaliami
PSSE w Rybniku
mgr inż. Anna Pierchała